

Szamotuły, dnia 23.03.2012 r.

**Odpowiedź na zapytania z dnia 21.03.2012 r.  
„Remont kina Halszka w Szamotułach”**

Pytanie 1. Czy dopuszczają Państwo możliwość całkowitej wymiany foteli kinowych na nowe, wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami. Jeżeli tak to czy możliwym jest uzyskanie parametrów technicznych istniejących foteli tj. wysokość, szerokość, odstępów pomiędzy rzędami itp.?

Pytanie 2. Specyfikacja techniczna przewiduje Oczyszczenie i impregnację tkaniny stanowiącej wypełnienie ścian pod elementami dźwiękochłonnymi i gipsowymi na powierzchni 190, 631m<sup>2</sup>;

Jaki zastosowano materiał w systemie akustycznym, jego kolor i gęstość.

Z bardzo bogatego doświadczenia wiemy, iż wykonanie impregnacji na materiale dźwiękochłonnym może spowodować jego zniszczenie (powstanie plam), czy w związku z tym możliwym jest zastosowanie nowego materiału posiadającego niezbędne atesty ITB? Proszę również o przesłanie ew. zdjęcia zastosowanego materiału dźwiękochłonnego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyklucza możliwość wymiany foteli kinowych na nowe i oczekuje wykonania remontu, zgodnie z dokumentacją przetargową – tkanina ma zostać zaimpregnowana środkiem ogniochronnym do stopnia co najmniej trudnozapalności.  
- załączamy fotografię ściany sali kina z elementami gipsowymi i tkaniną.**

Z poważaniem

Fotografia fragmentu sali kina

elem gipsowe

tkanina

